

EĐİK BETON DİREKLERİN DÜZELTİLMESİ VE TEMEL DOLGUSUNUN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 adet beton aydınlatma diređi sökölüp, yeni temel yapılarak, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yeniden dikilecektir. Kablo bağlantılarına zarar verilmeden yeniden bağlanacak olup, kablo eki gerekmesi halinde ek malzemesi idarece verilecektir.
2. 4 adet eğik direk fen ve sanat kurallarına uygun olarak düzeltilecektir.
3. Beton direk yıkılmayacak şekilde önlem alınacak ve beton diređin temel etrafı açılacaktır.
4. Temel dolgusu yapılacaktır. Taş kaya vb. malzemelerle sıkıştırılacak ve betonlanacak.
5. Diređin dip tarafına yağmurluk betonu atılacaktır.
6. Direk temel etrafının açılması esnasında mevcut kablolara zarar verilmesi durumunda, kablo kesitine uygun evsafta ek kullanılarak tamir edilecek olup, bu işlem için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
7. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik, vinç, kepçe vb. bedelleri birim fiyata dahildir.



Haluk V. GÖREN
Elektrik İşletme Müdür V.Yrd.



İbrahim ERSOY
Elektrik İşletme Müdür V.